


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann



Hygiene-Institut Postfach 10 12 55 45812 Gelsenkirchen

CEC-System AG
Chemin des Dailles 6
1053 CUGY
SCHWEIZ

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthaus Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Durchwahl (0209) 9242-230
Telefax (0209) 9242-222
E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-228493-13-SI
Vormals: W-164097-08-SI
Sachbearbeiterin: Dr. Ch. Schell

Gelsenkirchen, den 11.04.2013

PRÜFZEUGNIS

(Verlängerung von Prüfzeugnis W-164097-08-SI)

**Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich
Prüfung gemäß DVGW Technische Regeln, Arbeitsblatt W 270, November 2007**

Antragsteller: CEC-System AG
Chemin des Dailles 6
1053 CUGY
SCHWEIZ

Werkstoff: CEC

Prüfungsart: Werkstoffprüfung

Der Werkstoff CEC erfüllt gemäß Prüfbericht **W-164097-08-SI** vom **06.06.2008** die Anforderungen nach DVGW Arbeitsblatt W 270 für den Einsatz im Trinkwasserbereich. Details zum genauen Ablauf der Prüfung sowie die Einzelergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.


Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unveränderten Voraussetzungen am **06.06.2018**.

Der Direktor des Hygiene-Instituts
i.A.


Dr. Ch. Schell
Laborleiterin
Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie



Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Die Gültigkeit des Dokuments erlischt, wenn Veränderungen der Zusammensetzung des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Dieses Dokument stellt keine DVGW-Zertifizierung dar.



Träger des Instituts: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen, Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen
USt-ID: DE125018356, Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake Vors., Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Wöhrmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann